



# TEST REPORT

우 31035 충남 천안시 서북구 직산읍 직산로 136 충남테크노파크  
종합지원센터 1202호

TEL (041)589-0010

FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAN-005670

접수 일자 : 2016년 09월 09일

대표자 : 이석우

시험완료일자 : 2016년 09월 26일

업체명 : 한국하니소(주)

주소 : 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단1길 70

시료명 : ISOVER WeatherProof 32(48K) (이소바 웨더프루프 32(48K))

## 시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
열전도율(20℃)	W/ (m·K)	-	0.032	KS L 9102 : 2014(평판열류계법)

\* 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

*Park Joo-ick*

작성자 : 박주익  
E-mail: jooick@ktr.or.kr

*You Seok*

기술책임자 : 유석  
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2016년 09월 26일

**KTR 한국화학융합시험연구원**



위변조 확인용 QR code